



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края

**Прокуратура
г. Новороссийска**

ул. Советов, 49, г. Новороссийск, Россия, 353900
тел. 8 (8617) 61-22-80

22.12.2023 № 7-01-2023/Прдп1441-23-20030007

На № _____



Заведующей
МБДОУ комбинированного вида
«Детский сад №60»
МО г. Новороссийск

Алейниковой О.В.

ул. Анапское шоссе, д. 47,
г. Новороссийск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«Об устранении нарушений
требований законодательства о
противопожарной безопасности, о
противодействии терроризму»

В прокуратуру города поступила информация Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю от 22.12.2023 № 2459-9-36-33 о выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности при подготовке к проведению новогодних мероприятий в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад №60», расположенном по адресу: ул. Анапское шоссе, д. 48, г. Новороссийск.

На основании п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму в Российской Федерации», одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее Закон № 69-ФЗ) обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Положения Закона № 69-ФЗ и принятых во исполнение его положений нормативные правовые акты определяют пожарную безопасность как одну из важнейших функций государства.

Законом № 69-ФЗ определено, что под требованиями пожарной безопасности понимается специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Закона № 69-ФЗ, руководителя организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, содержать в исправном

Прокуратура г. Новороссийска Краснодарского
края

№ 7-01-2023/Прдп1441-23-20030007

состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В ходе проведения проверки в МБДОУ комбинированного вида «Детский сад №60» установлено следующее:

- в актовом зале стулья не соединены между собой в ряды и не прикреплены к полу. (в нарушение п. 94 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

- ковер уложен на путях эвакуации и эвакуационного выхода без крепления на 1 этаже главного входа в административное здание. п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- места размещения средств личной безопасности и средств, способствующих сокращению возможного материального ущерба в случаях возникновения пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций (места размещения ручных пожарных извещателей, голосовых пожарных извещателей) не обозначены с помощью знаков безопасности в соответствии с п.4.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001;

- планы эвакуации здания выполнены не в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, а именно в правом нижнем углу плана эвакуации не нанесена маркировка. (в соответствии с требованием 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009; ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123; п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: на лестничном марше 1 этажа находятся предметы, у дверей эвакуационных и аварийных выходов из горючих материалов. п.п. б) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- в полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. п. 4.3.4 "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010);

- огнетушитель размещен без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание на лестничном марше лестничной клетке. п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризму и защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

Федеральный закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов.

Выявленные нарушения свидетельствуют об игнорировании норм федерального законодательства, тогда как ненадлежащее выполнение требований законодательства о пожарной безопасности может создать условия к возникновению пожара, человеческим жертвам и совершению террористических актов.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений, причин и условий им способствовавших.
2. По фактам указанных в представлении нарушений, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокуратуру города Новороссийска.
4. О результатах рассмотрения и принятых мерах письменно сообщить в прокуратуру города Новороссийска в установленный законом месячный срок с приложением копии решения о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора
города Новороссийска

младший советник юстиции

А.А. Рыбалка

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 47833906CD6AEBBF637FB35FDB7117A5
Владелец Рыбалка Александр Анатольевич
Действителен с 03.07.2023 по 25.09.2024

Е.В. Плохая, 64 43 34